

ЕКССОМ ЕООД
 Пловдив 4023
 Ул. Братя Бъкстон 134
 тел. 032 600533
www.xcombg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният управител на "ЕКССОМ" ЕООД, гр. Пловдив, декларирам на собствена отговорност, че кабели с марка "Хсом":

349	Пожарен J-Y(L)Y 2x0,50mm ² +1x0,22mm ² CCA многожичен, екраниран 100m Хсом, (Conductor 2C/ 16x0.20mm CCA, Insulation 1.5mm PVC, Shield 1th - PET. Shield 2th - Al Foil, Drawing wire 16x0.20mm CCA, Jacket OD 4.2mm PVC Fire resistant)
40969	Пожарен J-Y(L)Y 2x0,50mm ² +1x0,22mm ² CU многожичен, екраниран 100m Хсом
144	Пожарен J-Y(L)Y 2x0,75mm ² +1x0,22mm ² CCA многожичен, екраниран 100m Хсом, (Conductor 2C/ 24x0.20mm CCA, Insulation 2.0mm PVC, Shield 1th - PET. Shield 2th - Al Foil, Drawing wire 16x0.20mm CCA, Jacket OD 5.2mm PVC Fire resistant)
30185	Пожарен J-Y(L)Y 2x1,00mm ² +1x0,22mm ² CCA многожичен, екраниран 100m Хсом, (Conductor 2C/ 32x0.20mm CCA, Insulation 2.4mm PVC, Shield 1th - PET. Shield 2th - Al Foil, Drawing wire 16x0.20mm CCA, Jacket OD 6.0mm PVC Fire resistant)
40970	Пожарен J-Y(L)Y 2x1,00mm ² +1x0,22mm ² CU многожичен, екраниран 100m Хсом
31228	Пожарен J-Y(L)Y 2x1,50mm ² +1x0,22mm ² CCA многожичен, екраниран 100m Хсом
31358	Пожарен J-Y(L)Y 2x1,50mm ² +1x0,22mm ² CU многожичен, екраниран 100m Хсом
433	Пожарен J-Y(L)Y 4x0,75mm ² +1x0,22mm ² многожичен, екраниран 100m Хсом, (Conductor 2C/ 24x0.20mm CCA, Insulation 2.0mm PVC, Shield 1th - PET. Shield 2th - Al Foil, Drawing wire 16x0.20mm CCA, Jacket OD 5.2mm PVC Fire resistant)
31229	Пожарен J-Y(L)Y 4x1,00mm ² +1x0,22mm ² многожичен, екраниран 100m Хсом

CATV, LAN, GEON, SECURITY

са в съответствие с:

1. Наредбата за съществуващите изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
2. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.
3. Горепосочените кабели съответстват на изискванията на стандарт БДС 6483-87; EN 50173; CENELEC EN 50288-3 и отговарят на съответните изисквания за негоримост по стандарт CEN/TS 54-14:2006

6.8.2019 г.

Управител:.....



/ Хр.Колев /

Екском ЕООД, гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон 134; <http://www.xcombg.com>

+359 32 399 565; +359 32 303 022; +359 882 668 859; +359 884 908 006; +359 899 993 063